

# 沈阳市水务局

沈水审批〔2023〕089号

## 市水务局关于苏家屯区 2023 年农村饮水工程维修养护项目初步设计的批复

沈阳市苏家屯区乡村振兴发展中心：

你单位报送的《苏家屯区2023年农村饮水工程维修养护项目初步设计》及申请书收悉。经审查，该报告编制依据充分，内容全面，符合相关法律法规、技术规范及标准要求，现批复如下：

### 一、工程主要建设内容

本项目涉及苏家屯区八一红菱街道、永乐街道、林盛街道、沈水街道、十里河街道、沙河街道、解放街道和陈相街道等8个街道的40个村屯。具体内容如下：

#### 1. 水源工程

结合当地实际打井经验，在陈相街道英守村新增1眼水源，井深129m，开孔直径550mm、终孔直径450mm。通过PE100

给水管接入现状井房，为村屯供水。并为水源井配置 1 套潜水泵和 1 套变频控制柜，配套地埋电缆 217m。

## 2. 供水厂工程

更新翻建屋面 10 处，更换钢制防盗门 15 扇、防盗窗 2 扇、阀门 9 套、除铁锰过滤罐滤料 20 处。翻新修缮外墙保温 3 处，地面整平 1 处。

## 3. 输、配水管网工程

八一红菱街道武镇营村管网维修共计铺设输配水管路 14.348km，均为 PE 管，入户管线 16.410km，其中入户 PE 管长 13.675km，PP-R 管长 2.735km，管网铺设形式为树状管网。陈相街道英守村新增水源井配套输水管线共计 217m，输配水工程包括水源井至供水厂房的输水管线以及供水厂房至用户的配水管网。

工程具体建设内容见下表：

主要建设内容明细表

序号	街道	村	人口	维修项目
1	解放街道	高楼子	900	除铁锰过滤罐更换滤料
2	十里河街道	方官堡	1525	除铁锰过滤罐更换滤料
3		莽公	1200	除铁锰过滤罐更换滤料
4		大范	1350	更换DN100 阀门5个
5		王楼子	520	更换防盗门1扇
6		大沟村	1200	更换屋面
7		沈水街道	小淑堡	1338
8	大淑堡3号		1844	更换屋面
9	代古家子		1650	更换屋面、防盗门1扇
10	北营子村		1638	更换防盗门1扇
11	金大台		631	更换屋面
12	张当堡		1056	更换防盗门1扇
13	拉他堡		1229	外墙保温、更换屋面

序号	街道	村	人口	维修项目
14		新开河1号	1200	除铁锰过滤罐更换滤料、更换屋面、更换潜水泵1套
15		新开河2号	1478	除铁锰过滤罐更换滤料、更换屋面、更换潜水泵1套、更换防盗门1扇
16		王纲1号	1300	除铁锰过滤罐更换滤料
17		于家村	307	除铁锰过滤罐更换滤料
18		水萝卜台	674	外墙保温
19	林盛街道	达连村	1000	更换防盗门1扇
20		英窝村	986	更换防盗门1扇
21		沙河站村2	796	除铁锰过滤罐更换滤料
22		南乱村	2355	更换防盗门1扇
23	八一红菱街道	三家子	1652	更换DN150阀门4个
24		武镇营村	1026	铺设配水管网、除铁锰过滤罐更换滤料
25		烟台村3号	500	除铁锰过滤罐更换滤料
26		张良村	750	除铁锰过滤罐更换滤料
27	永乐街道	孟达堡村	932	更换防盗门1扇、除铁锰过滤罐更换滤料
28		永胜村	1358	更换防盗门1扇
29		永乐村	1162	除铁锰过滤罐更换滤料、更换防盗门1扇
30		昇古家子村	712	除铁锰过滤罐更换滤料
31		二台子村	538	更换屋面
32		新台子村1号	1400	除铁锰过滤罐更换滤料
33		新台子村2号	1400	除铁锰过滤罐更换滤料
34		张庄村	601	外墙保温
35	沙河街道	官屯村	1020	除铁锰过滤罐更换滤料
36		沙河村	1830	除铁锰过滤罐更换滤料
37		于家	948	除铁锰过滤罐更换滤料，更换防盗门1扇
38		东大村	900	除铁锰过滤罐更换滤料，更换防盗门1扇
39		韩城村	502	更换防盗门1扇
40	陈相街道	英守村	600	新增1眼水源井、铺设配套输水管
合计	8	40	44017	

## 二、工程投资

审定工程概算投资261.22万元，资金来源为中央和省  
级。其中建筑工程费用191.49万元，机电设备及安装费用  
49.88万元，施工临时费用0.5万元，独立费用19.35万元。

### 三、建设单位重点做好的工作

1. 各类施工活动要严格控制在使用范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表，加强施工管理和临时防护，消除各项安全隐患。

2. 严格按照批复的初步设计方案进行工程建设，抓紧落实资金、管理等保证措施，接受相关管理部门监督管理。

3. 方案批复后及时开展相关工作，于2023年11月底完成工程建设，并落实好管护主体和责任。

